

# Verwarmingsaudit Stookolie

Vermogen van ketel(s) in kilowatt (kW)	Aantal ketels	Wanneer en hoe vaak een verwarmingsaudit?	Door wie?
Minder dan 20 kW	/	Verwarmingsaudit niet verplicht	/
Van 20 kW tot en met 100 kW	1 ketel	Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks	Erkende technicus vloeibare brandstof
Van 20 kW tot en met 100 kW	Meerdere ketels	Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en nadien 5-jaarlijks	Erkende technicus verwarmingsaudit
Meer dan 100 kW	1 of meerdere ketels	2-jaarlijks	Erkende technicus verwarmingsaudit